Datum der Probe-nahme	Nitratwert in mg/l									
	Grafing "Am Hochholz"			Aiterndorf		Oberelkofen				Mischwasser Grafing und Aiterndorf
	2	3	4	I	II	Brunnen Nitrat	Brunnen Nitrit	Netz Nitrat	Netz Nitrit	
12.01.2023	**25**		**26**	**19**	**23**	**33**	**0**	**33**	**0**	**24**
30.01.2023	**25**		**26**	**19**	**23**	**32**	**0**	**26**	**0**	**23**
27.02.2023	**25**		**26**	**19**	**23**	**30**	**0**	**29**	**0**	**22**
13.03.2023	**24**		**25**	**18**	**22**	**27**	**0**	**27**	**0**	**22**
15.05.2023	**25**		**25**	**18**	**22**	**26**	**0**	**26**	**0**	**22**
22.06.2023	**23**		**28**	**18**	**22**	**26**	**0**	**25**	**0**	**21**
28.08.2023	**23**		**24**	**17**	**21**	**23**	**0**	**23**	**0**	**21**
18.10.2023	**24**		**25**	**17**	**21**	**24**	**0**	**24**	**0**	**21**
29.11.2023	**23**		**24**	**17**	**21**	**25**	**0**	**25**	**0**	**20**

Hinweis: Das Wasser aus den 3 Brunnen Grafing „Am Hochholz“ und den 2 Brunnen in Aiterndorf wird für die Grafinger Trinkwasserversorgung gemischt. Das Mischungsverhältnis ändert sich laufend.
Zulässiger Grenzwert = 50 mg/l.

Wasserhärte: 3,50 Millimol Calciumcarbonat je Liter für das Netz Grafing bzw.
4,30 Millimol Calciumcarbonat je Liter für Ober- und Unterelkofen
= Härtebereich „hart“
Das Trinkwasser für Eisendorf wird von der VG Aßling ebenfalls mit Härtebereich **„hart“** angegeben